


Prepätťové ochrany doplniť tretím stupňom pre citlivé spotrebiče  
vo forme adaptéru do zásuvky SALTER TV-OVERDRIVE a FAX-OVERDRIVE

Doplniť poisťkový oddiľovač FH000 v rozvádzača HR na 1. NP



**Rozvádzač PR2**  
Elektrická sieť :  
3x PE+N AC 400V/230V 50Hz TN-S  
OCHRANA PRED ZASAHOI EI PRUDOM: PODLA STN 332000-4-41/2007  
OCHRANNE OPATRENIA:  
41.3 POŽIADAVKY NA OCHRANU PRI PORUČIE  
41.3.1.1 OCHRANNE UZEMNENIE  
41.3.1.2 OCHRANNE POSPÄTANIE  
41.3.2 SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČIE  
41.3.3 DOPLNKOVÁ OCHRANA  
41.3.3.1 OCHRANNE OPATRENIE: DVOJITÁ ALBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA  
OPATRENIA NA ZAKLADNÝ OCHRANU (OCHRANU PRED PRÁNYMI DOTYKOM):  
A.1 ZAKLADNÁ IZOLÁCIA ZVÝCH ČASŤI  
A.2 ZABRANÝ ALBO KRITTY

Vnukjšie vplyvy:  
- vnútorné prestavy: štandardný druh I  
podľa STN 33 2000-5-51, NZA 1.6 a príloha N3  
Krytie: IP 40/20  
Prevedenie : polyesterový zapustený  
In = 63A  
Skritový prúd: I<sub>n</sub> = 10kA

ZOP PROJEKTANT	VYPRACOVAN	KRESIL	KONTROLOVAL	PROJEKTY a revízie elektrických zariadení
Ing. GIK	Ing. ZOSŠOK	Ing. ZOSŠOK	Ing. ZOSŠOK	0903 917 017
INVESTOR : Základná škola s materskou školou Rudolfa Dlhého, Trstená				TERMIN
				3/4
STAVEK : Stavebné úpravy MŠ p.č.557/1KU Trstená				SIUPEŇ DOK. RP
				ZAK.Č. : 8/2017
				ARCH.Č. : 9/2017
MÄZOV : Rozvádzač PR2			MIERKA	POR. Č. : 02